

DR 7442 / 31 / 10

Goleiszów, dnia 09 grudnia 2010 r.

D e c y z j a

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 19 poz. 115 z dnia 27.01.2007r.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Goleiszów nr XXXVI/323/05 i upoważnienia Kierownika Referatu Drogowego Gminy Goleiszów do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 2000 r. Nr 98 poz. 1071) na wniosek z dnia 03.12. 2010r. Janiny Korez ul. Okólna 4, 43-450 Ustroń w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego przewodu wodociągu wraz z przyłączami przebiegającego po parceli nr 1901/9 będącej własnością Gminy Goleiszów i zajętej pod drogi gminne nr 609104 S „Kolo Grycza” i nr 609105 S „Do Rzeszyc” , położone w Cisownicy

wyrażam zgodę

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 609104 S „Kolo Grycza” i drogi gminnej nr 609105 S „Do Rzeszyc”, parcela nr 1901/9 w Cisownicy, przewodu wodociągowego wraz z przyłączami metodą przekopu poza jezdnią i metodą przewiertu, przejścia pod jezdnią, zgodnie z przedstawionym planem, zastrzegając następujące warunki:

1. Szczegółowe rozwiązania techniczne i sytuacyjne projektu budowy sieci wodociągowej muszą odpowiadać następującym aktom prawnym:
 - Ustawie o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007rr. Nr 19 poz. 115)
 - Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).
 - Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o duchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
2. Zabudowana linia nie może ograniczać zamierzeń zarządcy drogi w zakresie prowadzenia remontów i przebudowy drogi i urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku ewentualnej kolizji Inwestor (właściciel) przedmiotowego urządzenia będzie zobowiązany do jego przebudowy na nasze żądanie na własny koszt.
3. Gmina Goleiszów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
4. Utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej należeć będzie do jej właściciela.
5. Niniejsze decyzja jest zgodą właściciela terenu na użyczenie inwestorowi parceli nr 1901/9 w Cisownicy w celu zgłoszenia budowy przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w Starostwie Powiatowym Cieszynie - Wydział Budownictwa i Architektury.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 2-letni od daty wydania.

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN


Uzasadnienie

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białym ul. 3 Maja 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
2. *Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Urzędu Gminy Goleszów terminie 2 tygodni przed przystąpieniem robót podając termin realizacji robót wraz z planowaną powierzchnią zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych, celem wydania stosownej decyzji naliczania opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
3. W przypadku wykonania robót niezgodnie z zezwoleniem zarząd drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną.
4. Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 2 kolumna 4 zwolnienia pkt 9 załącznika ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 z 2006r. poz. 1635).



Z up. Wójt Gminy
Kierownik Referatu Drogowego

Jerzy Sikora

Otrzymują:

1. Janina Korez, ul. Okólna 4, 43-450 Ustroń.
2. A/a DR.

Do wiadomości:

3. Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej S.A. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń.

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01
Rejon Gazowniczy w Bielsku – Białej
Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
ul. Górny Bór 27

B8/ 6942/440 -305/12/2010

Skoczów, 07.12.2010

Firma Usługowo - Handlowa
„INSKOR”
ul. Skoczowska 39
43-450 Ustroń

Dotyczy: projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Cisownicy, „Do Grycza”.

- przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Skoczowie, podając termin rozpoczęcia robót, nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu w Skoczowie, celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
- projektowaną sieć wodociągową należy lokalizować bezwzględnie w odległości min. 1.5m przy przebiegu równoległym do gazociągu.
- skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi gazociągami należy projektować pod kątem prostym.
- po zakończeniu robót budowlanych głębokość ułożenia gazociągu nie może ulec zmianie i powinna pozostać na głębokości około 0,8 m.
- wszelkie koszty związane z przebudową lub usunięciem uszkodzenia gazociągów ponosi inwestor
- prace prowadzone w pobliżu naszych urządzeń prowadzić pod nadzorem naszego przedstawiciela - zlecić nadzór branżowy

z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

- z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

- z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

- z jego przedstawiciela
ul. Bobrecka 29
- 400 CIESZYN

ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Rejon Dystrybucji Cieszyń
43-400 Cieszyń, ul. Frysztańska 50
NIP 675-000-12-25 REGON: 350626576-00036
tel. 33 8572600, fax 33 8572702

Przez określony na planie teren
przebiegają podziemne linie
elektroenergetyczne
— PN —
linie kablowe n.n.

LINIE KABLOWE WYKREŚLONO ORIENTACYJNIE
Dla dokładnej lokalizacji tras kabli
należy przeprowadzić ręczne przekopy
w obecności pracownika PE

Skrzyżowania i złączenia projektowanych
podziemnych urządzeń z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi winny być wykonane
zgodnie z normą SN SEP-E-004

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności
i zgodnie z przepisami BHP

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYŃNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYŃ

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów

Kolornym zółtym wykreślono istniejący gazociąg
projektowany. Projektant: Roman Kaleta
wydanie przy zachowaniu następujących warunków
z przyswajaniem odpowiedzialności

Ats zgodnie z piśmem:

bp/6342/440-305/xii/2010

Skatow: 17. XII. 2010

Janusz Gąsieniec
Pracownik ds. technicznych
Roman Kaleta

7

Transp. wodoropowu ze wsielisku
 na wielkiej kamienicy
 Jan. 10. 12. 2010 N
 4126 41834
 4126 41834

