



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
siedzibą w Żywcu
ul. 4-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
ax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
ul. 2-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
ax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
ul. 13-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
ul. 13-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel.: 728-430-958
ax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
ul. 13-400 Cieszyn
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
ul. 14-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
ul. 17-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
ul. 12-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Nojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
ul. 10-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: smieja@szmiuw.pl



Cieszyn, 2017-05-22

BTC/IM/DKP-201/DKW-69/2017

Inżynieria Maciej Korejba

ul. Pod Kopieńcem 15

43-440 Cisownica

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Biuro Terenowe w Cieszynie uzgadnia remont przepustu na drodze gminnej nr 609051S posadowionego na cieku Kozakówka w km 0+475 w miejscowości Godziszów z zachowaniem następujących warunków :

1. w obrębie przepustu skarpy cieku umocnić narzutem kamiennym formowanym grubości 0,30 m na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp na odcinku: od strony wlotu skarpa lewa na długości 2,5m natomiast na skarpie prawej nawiązać do istniejącego umocnienia, od strony wylotu skarpa lewa i prawa na długości 2,5 m
2. dno cieku umocnić narzutem z kamienia ciężkiego warstwą grubości min. 0,5 m, umocnienie to wykonać na długości 2,5 m od wlotu i wylotu, narzut zastabilizować palisadą z pali drewnianych o średnicy 10-14 cm, zabitymi na głębokość min. 1,2 m
3. w trakcie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korycie cieku,
4. rozpoczęcie ww. prac należy zgłosić tutaj. Jednostce, prace wykonywać pod nadzorem naszego inspektora, na nadzór branżowy przed przystąpieniem do robót zawrzeć umowę z SZMiUW Katowice,
5. po zakończeniu robót teren przyległy przywrócić do stanu pierwotnego,
6. odbiór końcowy wykonanych robót umocnieniowych przeprowadzić z udziałem naszego przedstawiciela.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 132,00 zł.

p.o. KIEROWNIK
Biura Terenowego
Ignacy Mikler

Do wiadomości :

Dział Finansowo-Księgowy SZMiUW Katowice

z prośbą o wystawienie faktury w kwocie 132,00 zł

– klasyfikacja księgowa 84.11.11.0.