

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Cieszynie**

ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29, faks 33 851 85 60  
RG.Cieszyn@zabrze.psgaz.pl

**Pracownia Inżynierska S1**

**Marcin Hajost**  
**43-300 Bielsko-Biała**  
**ul. Barlickiego 15/6**

Wasz znak:

Cieszyn, 07.08.2017

Nasz znak: W105/1058-256/160036831/17

Dot.: uzgodnienie lokalizacyjne projektowanej drogi ul. Polna w Bażanowicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640, załącznik nr 2: tabela nr 2, - śr.pr., stal,)*

- pionowe - zgodnie z Normą PN-91/M-34501 *Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.*

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z Normą PN-91/M-34501.

Na gazociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Potoczki oraz przyłączu do budynku nr 1 przy ul. Polnej w Bażanowicach należy zabudować rurę ochronną poza projektowaną infrastrukturę drogową. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 0,8 m. W przeciwnym razie, gazociąg należy przebudować na koszt Inwestora.


W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Cieszynie, ul. Morcinka 10, **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.** Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przestać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA  
Gazownia w Cieszynie  
  
Krzysztof Waniółka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

**Sprawę prowadzi:** Specjalista ds. technicznych – Krzysztof Stoszek

Zał.: 1 plan

Kopia: a/a