

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 i 2a, art. 84, 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2024 r. (data wpływu 13 lutego 2024 r.), Pani Katarzyny Dyrdy, działającej z upoważnienia inwestora, tj. Gminy Goleszów,

Wójt Gminy Goleszów

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów – sołectwo Dzięgielów”**.
2. **Określa warunki realizacji przedsięwzięcia:**
 - 1) na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
 - 2) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 3) odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 4) niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
 - 5) ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
 - 6) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
 - 7) naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych;
 - 8) ewentualnych ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacji nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia;
 - 9) sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego;
 - 10) przekroczenie kolidującego z trasą sieci kanalizacyjnej rowu wykonać metodą bezwykopową;
 - 11) drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzeinowych;
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać

- wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;
- c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki;
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
- 12) w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinanych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm);
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2024 r. (data wpływu 13 lutego 2024 r.) Pani Katarzyna Dyrda, działająca z upoważnienia inwestora, tj. Gminy Goleszów, wystąpiła do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów – sołectwo Dziągiewów”**. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedłożył wymagane ustawowo załączniki.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, zostały one zawiadomione obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów oraz na tablicy ogłoszeń. Z dokumentacją dotyczącą powyższego przedsięwzięcia można było zapoznać się w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

Tutejszy organ zakwalifikował w/w przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na tej podstawie Wójt Gminy Goleszów pismem z dnia 22 lutego 2024 r. wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 18 marca 2024 r., znak WOOS.4220.99.2024.HS.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, w opinii sanitarnej z dnia 13 marca 2024 r. znak: ONS-ZNS 9022.3.6.2024 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach, opinią z dnia 12 marca 2024 r., znak: CG.ZZS.4901.31.2024.MS stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem, dla którego nie przewiduje się żadnych działań mogących szkodzić środowisku.

Organ podejmując decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poddał analizie następujące czynniki:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska;
- 3) rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków podanych powyżej;
- 4) obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Goleszów, obręb 0001 Dziegielów, na działkach nr: 10/1; 17/16; 26/9; 1157; 26/10; 74/2; 31/13; 74/8; 74/7; 31/12; 1041/2; 74/5; 74/6; 78/3; 78/4; 78/6; 78/16; 78/15; 78/14; 80/5; 78/8; 84/5; 84/6; 84/7; 84/12; 84/8; 84/9; 84/10; 84/11; 84/2; 86/8; 86/9; 86/10; 86/17; 86/18; 90/8; 90/13; 90/12; 90/10; 90/9; 90/7; 90/14; 97/51; 97/32; 97/52; 97/29; 97/30; 97/10; 97/9; 97/8; 97/43; 97/48; 97/47; 97/50; 97/21; 97/49; 97/23; 97/25; 97/26; 97/27; 103/26; 103/160; 103/157; 103/150; 103/41; 103/45; 103/187; 97/40; 97/39; 97/38; 97/42; 103/188; 103/44; 103/47; 71/13; 103/57; 103/186; 103/179; 103/169; 103/181; 90/2; 1041/1; 105/22; 105/8; 105/7; 105/22; 105/21; 105/16; 105/14; 105/13; 105/17; 122/10; 122/9; 122/11; 105/13; 105/21; 105/12; 105/23; 105/20; 105/18; 105/11; 105/10; 122/8; 122/3; 105/10; 105/11; 105/18; 103/26; 103/178; 103/174; 103/175; 103/155; 103/176; 103/105; 103/188; 103/110; 103/109; 103/170; 103/104; 103/107; 103/153; 103/113; 103/92; 103/102; 103/124; 103/123; 103/120; 103/118; 103/131; 103/115; 103/130; 103/162; 130/161; 130/17; 103/10; 103/11; 103/183; 103/98; 103/6; 103/182; 103/135; 103/138; 103/195; 103/180; 1051/2; 103/144; 103/143; 103/145; 103/146; 103/147; 103/149; 103/177; 122/2; 122/15; 122/13; 122/14; 130; 122/7; 128/7; 129.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tj. pompownią ścieków, zasilaniem energetycznym pompowni, ogrodzeniem pompowni, dojazdami oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków z obszaru zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Dziegielów w rejonie ulic: Akacjowej, Ogrodowej, Krótkiej, Poprzecznej, Słonecznej, Wielodrogi oraz Cieszyńskiej. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm zlokalizowana w rejonie ul. Cieszyńskiej.

Projektowana kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie istniejącą zabudowę mieszkaniową dla ok. 400 mieszkańców.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości około 4000 – 5000 m, w tym:

- sieć grawitacyjna – około 4 650 m;
- rurociąg tłoczny – około 350 m;
- pompownia ścieków – 1 szt.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Etap realizacji przedsięwzięcia charakteryzować się będzie możliwością wystąpienia oddziaływania na środowisko podczas prowadzonych robót budowlanych. W trakcie budowy wystąpi czasowe naruszenie powierzchni gruntu, a także emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, emisja odpadów typowych dla procesów budowlanych. Organizacja placu budowy, sprawny sprzęt i środki transportu oraz stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami pozwolą na ograniczenie uciążliwości i niekorzystnego oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały, nieciągły i skończy się z chwilą zrealizowania przedsięwzięcia.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie wykopu metodą bezpośredniego pompowania z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub igłofiltrów. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych lub bezpośrednio

na powierzchnię terenu w odległości zapewniającej prawidłowe odwodnienie wykopu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda pochodząca z istniejącej sieci wodociągowej wykorzystywana będzie na potrzeby sanitarne pracowników, do płukania sieci kanalizacyjnej i do sprawdzania szczelności przewodów oraz w okresie bezdeszczowym do zraszania powierzchni terenu podczas wykonywania prac ziemnych w celu ograniczenia pylenia. Wody z płukania i prób szczelności będą odprowadzane do beczkowszu o odpowiedniej pojemności. Ścieki bytowe wytwarzane przez pracowników gromadzone będą w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w sposób selektywny w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania żadnych odpadów. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zakłada się kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z niezbędną infrastrukturą) z istniejącymi drzewami i krzewami. Drzewa i krzewy, które ewentualnie znajdują się w pobliżu wykopów powinny być zabezpieczone w sposób określony w niniejszej decyzji. W celu zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt zastosowane będzie ogrodzenie herpetologiczne. Wykopy realizowane będą krótkimi odcinkami. W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się zwierzęta, będą one przeniesione w sposób określony w niniejszej decyzji. W przypadku konieczności pozostawienia wykopu bez zasypiania na noc zostaną one całkowicie osłonięte. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia, na terenach podlegających ochronie przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dnia oraz odcinkami, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu i maszyn. Uciążliwość akustyczna będzie miała charakter okresowy. Będzie występować jedynie podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych i ustanie wraz z ich zakończeniem. Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości związanych z pyleniem podczas wykonywania robót budowlanych oraz emisją ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn budowlanych. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia będzie lokalny, krótkoterminowy i przejściowy, który ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i skalę, nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna. Projektowana pompownia posiadać będzie pompy zatapialne, co wpłynie na ograniczenie oddziaływania na tereny sąsiadujące z terenami pompowni. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki ujmowane planowanym szczelnym systemem kanalizacyjnym odprowadzone będą poprzez istniejącą sieć do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy Cieszyn.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Nie będzie ona realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i o dużej gęstości zaludnienia. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą poza granicami form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 zlokalizowane ok. 650 m od planowanej inwestycji. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (UE) 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 990) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001). Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 roku przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań

ochronnych dla tego obszaru. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi. Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 2 km do granicy polsko-czeskiej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zważywszy na zakres planowanych działań, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej, a wykorzystanie zasobów naturalnych oraz występowanie emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Dla przedmiotowego zadania nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Bobrówka o kodzie: RW60000711449 posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335, oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby, stan chemiczny – brak danych). JCWP ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie lokalizowane jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: GW6000155 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną. Zakres planowanego przedsięwzięcia, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 3335).

Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanej inwestycji tut. organ ustalił, że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacji, inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Wykonanie zaplanowanych robót nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, a zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i technologicznych zamyka się w granicach działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy uznać, że jego eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag – obwieszczenie z dnia 21 marca 2024 r. umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Strony nie skorzystały z przysługującym im prawa i nie zapoznały się z aktami sprawy, nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Wójt Gminy Goleszów postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Inwestor zwolniony z konieczności uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Sporządził: Krzysztof Kamiński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymają:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – obwieszczenie Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
6. ROŚ a/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tj. pompownią ścieków, zasilaniem energetycznym pompowni, ogrodzeniem pompowni, dojazdami oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków z obszaru zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Dzięgielów w rejonie ulic: Akacjowej, Ogrodowej, Krótkiej, Poprzecznej, Słonecznej, Wielodrogi oraz Cieszyńskiej. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm zlokalizowana w rejonie ul. Cieszyńskiej.

Projektowana kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie istniejącą zabudowę mieszkaniową dla ok. 400 mieszkańców.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości około 4000 – 5000 m, w tym:

- sieć grawitacyjna – około 4 650 m;
- rurociąg tłoczny – około 350 m;
- pompownia ścieków – 1 szt.

Główne ciągi kanalizacyjne projektuje się w drogach gminnych i drodze powiatowej oraz na działkach prywatnych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PVC-U klasy S (ze ścianką litą), PE100 SDR17 lub PP o średnicach dostosowanych do ilości ścieków - Ø200 mm kanały główne oraz Ø160 mm kanały boczne i przyłącza domowe. Rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur PE 100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojenie kanalizacji stanowią studzienki tradycyjne, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe betonowe lub tworzywowe o średnicy Ø600 mm, Ø1000 mm, Ø1200 mm (w zależności od głębokości) oraz małogabarytowe studzienki tworzywowe o średnicy nominalnej nie mniejszej niż Ø400 mm. Wykopy wykonane generalnie mechanicznie koparką oraz za pomocą przewiertu sterowanego, natomiast w rejonie uzbrojenia wykopy będą wykonywane ręcznie. Głębokość ułożenia sieci wynosi około 1,2 m – 3,0 m pod poziomem terenu na podsypce piaskowej. Planowana sieć kanalizacyjna przekraczała będzie rów. Przekroczenie zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego, na głębokości co najmniej 1,5 m pod dnem rowu, bez naruszania jego konstrukcji. Przedsięwzięcie zakłada zastosowanie prefabrykowanej pompowni ze szczelnym zbiornikiem betonowym, wyposażonej w dwie pompy zatapialne. W celu wyeliminowania przykrych zapachów z pompowni ścieków projektuje się kominy wentylacyjne z filtrami.