

Oznaczenie urządzeń i armatury

<u>L.p.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Ilość</u>
1	Istniejący kocioł gazowy DE DIETRICH DTG 320-9S Q=160 kW +czujnik dla CO DB 115 – 2 szt. +czujnik dla CWU DB 116 – 1 szt.	1 kpl.
2	Zawór kulowy gwintowany dn 65 mm	3 szt.
3	Zawór zwrotny gwintowany dn 65 mm	1 szt.
4	Pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos 40/1-4 V=5,7 m3/h	1 szt.
5	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 65 mm	1 szt.
6	Sprzęgło hydrauliczne WST dn 120 mm	1 kpl.
7	Zawór bezp. Membran.1915 dn 32 mmPo=0,25 MPa	1 szt.
8	Zawór kulowy gwintowany dn 50 mm	11 szt.
9	Zawór gwintowany regulacyjny STROMAX-GR dn 40 mm	1 szt.
10	Zawór gwintowany regulacyjny STROMAX-GR dn 50 mm	1 szt.
11	Zawór trójdrogowy Danfoss HRB 3 Dn 50 z siłownikiem	2 szt.
12	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 50 mm	5 szt.
13	Pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos 30/1-6 H=1,9-2,4mH2O , V=2,4-3,4 m3/h	3 szt.
14	Zawór zwrotny gwintowany dn 50 mm	3 szt.
15	Automatyczny odpowietrznik TACO	4 szt.
16	Zawór kulowy gwintowany dn 15 mm	4 szt.
17	Zawór kulowy gwintowany dn 25 mm	2 szt.
18	Rozdzielacze CO zasilający i powrotny dn=100mm,l=1400mm	2 kpl.
19	Przeponowe naczynie wzbiornicze Reflex typ N250 p=0,6 MPa	1 szt.
20	Zawór kulowy gwintowany dn 25 mm	1 szt.
21	Czujnik temperatury zewnętrznej AF 200	1 szt.
22	Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR typ 933.2	1 szt.
23	Istniejący podgrzewacz cwu Reflex 500 I	1 szt.
24	Istniejący zawór bezpieczeństwa	1 szt.
25	Zawór kulowy gwintowany dn 20 mm	2 szt.
26	Zawór zwrotny gwintowany dn 20 mm	1 szt.
27	Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5	1 szt.
28	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 20 mm	1 szt.
29	Zawór bezpieczeństwa typ 2115 Dn 20 Po=0,6Mpa	1 szt.
30	Istniejące ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Refix DD 33I/1MPa	1 szt.
31	Zawór kulowy gwintowany dn 20 mm	1 szt.