

PUE.271.3.2014

**Do uczestników  
postępowania**

**INFORMACJA**  
**o zmianie treści Specyfikacji**  
**Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pod nazwą *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach* w ten sposób, że:

1. W przedmiarze robót, będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ wprowadza się w wierszu Nr 39 poniższe zmiany:

Lp.	Spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
39 d.2.4	D 09. 01.00	KNR 2- 23 0310- 07	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatką meczową – bramki o wymiarach 300 x 200 cm	szt	2,00

2. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji budowlanej dotyczącymi wymiarów bramek do piłki nożnej i materiału z jakiego mają być wykonane Zamawiający informuje, że bramki winny mieć wymiar 300 x 200 cm.

Bramki winny spełniać poniższe parametry:

- rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego,
- poprzeczka i słupki połączone narożnikiem,
- wsporniki siatki i łącznik bramki z rur aluminiowych anodowanych,
- zaczepy siatki z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odporne na warunki atmosferyczne,
- złączne elementy stalowe bramki z ochronną powłoką galwaniczną,
- siatka meczowa bramki wykonana z polipropylenu, gr. sznurka 4 mm,
- sposób montażu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na stałe w podłożu wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu,
- bramka winna spełniać wymogi normy EN 748.

Równocześnie informuję, że powyższa zmiana nie pociąga za sobą zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządził  
Zbigniew Kohut – Sekretarz Komisji Przetargowej

**Z up. Wójta**  
  
**Tomasz Jaszowski**  
Zastępca Wójta