

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
ul. Mikulczycka 5, 41-800, Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

**Rozdzielnia Gazu w Cieszynie**  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 033 852 02 29, faks 033 851 85 60

GMINA GOLESZÓW  
ul. 1 Maja 5  
43-440 Goleszów

Cieszyn, 15.05.2012

Nasz znak: W105/0000009418/00001/2012/00001 aneks

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej  
dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I,  
którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który  
będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Dane obiektu przyłączanego do sieci gazowej: BUDYNEK ŚWIETLICY GMINNEJ,  
adres: Leszna Górna, ul. Główna 54
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - PRZYGOTOWANIE POŚILKÓW
  - PRZYGOTOWANIE CWU
  - OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
3. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników [szt.]	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	2	7,00	14,00
Taboret	2	10,00	20,00
Kocioł dwufunkcyjny	2	25,00	50,00
Razem:			84,00

4. Moc przyłączeniowa: 9,9 [m<sup>3</sup>/h]

5. Miejsce podłączenia obiektu do sieci gazowej:
- a) Punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego: Cieszyn-Zamarska 302253
  - b) Gazociąg źródłowy o średnicy: 65mm, STAL, w ulicy / relacji: Leszna Górna Główna
  - c) Ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym:  
minimalne 50,00 kPa, maksymalne 350,00 kPa.
  - d) Istniejące przyłącze o średnicy: 20mm, STAL,  
Lesz Główna 54

Pracownik ds. technicznych:

Krzysztof Staszek

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
KRS 0000138137 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 648-23-70-513, REGON 277456610,  
Kapitał Zakładowy: 1 300 338 000 zł

6. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:

- miejsce usytuowania gazomierza(y): Szafka na zewnętrznej ścianie budynku
- parametry

Rodzaj/wielkość/rozstaw króćców gazomierza	Ilość [szt.]	Nadajnik impulsów
Gazomierz miechowy G6 R130	1	

- do montażu gazomierza(y) należy zastosować belkę montażową

7. Granicę własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej Odbiorcy stanowi kurek główny na przyłączy gazu umieszczony: szafka na zewnętrznej ścianie budynku. Szafka jest własnością właściciela budynku i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu, montażu i konserwacji.

8. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

9. Instalacja gazowa przyłączana do sieci gazowej z rur stalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących monoblokiem izolacyjnym. (zapis tylko dla przyłączy z rur stalowych)

10. Realizacja usługi dystrybucyjnej siecią gazową może nastąpić po zawarciu umowy dystrybucyjnej pomiędzy stronami na wniosek Uprawnionego Podmiotu, który:

- otrzymał warunki przyłączenia,
- uzyskał z wybranego przedsiębiorstwa obrotu gazem zapewnienie dostawy gazu z punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego określonego w punkcie 5 niniejszych warunków przyłączenia
- zawarł umowę sprzedaży paliwa gazowego.

11. Warunki przyłączenia są ważne na okres jednego roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.

12. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

13. Informacje dodatkowe:

Górnoląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Rozdzielnia Gazu w Cieszynie  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 033 852 02 29, 033 851 85 60  
fax 033 852 02 29 wew. 115  
NIP 648 23 70 513

KRS 0000130137, REGON 277456610

KIEROWNIK  
Rozdzielni Gazu Cieszyn

inż. Tadeusz Wyszynski

Pracownik ds. technicznych

Krzysztof Staszek