

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokółka 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gen. Boruty-
Spiechowicza 24
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
B. Pszuczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszuczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. Armia 8A
tel.: 2/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Żywiec
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl

Wojewódzki Inspektor
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Cieszyń, 2012-02-27

ŚZMiUW/B/C/100/2012

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Bielsko-Biała Biuro Terenowe w Cieszyńie uzgadnia odprowadzenie ścieków deszczowych z połąci dachowej, dojść i dojazdów modernizowanej świetlicy gminnej w Lesznej Górnej do cieku Lesznianka w km 0+770 pod następującymi warunkami:

1. w obrębie wylotu stopę skarpy cieku umocnić opaską z podwójnych koszy siatkowo-kamiennych, powyżej narzutem z kamienia z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy, umocnienie to wykonać na długości 5,0 m (po 2,5 m w górę i dół cieku od wylotu), całość ubezpieczenia zastabilizować palisadą z pali drewnianych o średnicy 10-14 cm, zabitymi na głębokość min.1,2 m,
2. właściciel sieci deszczowej winien utrzymywać umocnienie koryta w dobrym stanie technicznym, a koryto - w pełnej drożności na przedmiotowym odcinku,
3. w trakcie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korycie cieku,
4. na przedmiotowy wylot należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny przedłożyć tut. jednostce do ponownego uzgodnienia,
5. dodatkowo projektant winien określić powierzchnię gruntów Skarbu Państwa zajęłą pod przedmiotowy wylot wraz ze strefą ochronną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania,
6. rozpoczęcie w/w prac należy zgłosić tut. Jednostce, prace wykonywać pod nadzorem naszego inspektora, odpłatność za nadzór ustalić przed przystąpieniem do robót,
7. po zakończeniu robót teren przyległy przywrócić do stanu pierwotnego,
8. odbiór końcowy wykonanych robót umocnieniowych przeprowadzić z udziałem naszego przedstawiciela,
9. po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zobowiązuje się właściciela sieci deszczowej do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Opłaty za użyczenie gruntu pod wodami naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 13 poz. 90),

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.
Koszt uzgodnienia : 118,00 zł, klasyfikacja księgowa : 84.11.11.0.

KIEROWNIK
Biura Terenowego
18.02.2012
Jolanta Pańk