UWAGI:
- Dla średnicy Dz40 i Dz110 stosować rury PE100 SDR11 RC
- Rurociąg układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, z zagęszczeniem Is=0,95
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrole pobliżu uzbrojenia podziemnego i ustalić jego dokladny przebieg. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego
- W przypadku jeśli uzbrojenie podziemne jest w odległości pionowej od gazociągu mniejszej od 0,5m należy w miejscu skrzyżowania zastosować rurę ochronną na gazociągu.



P.S.I./DPI-Graf_Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Tol Projekt: goz

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu:	Budowa drogi Folwarcznej w Bażanowicach w km 0+510
inwestor:	Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
adres inwestycji:	Bażanowice, ul. Folwarczna
tytuł rysunku:	Profil gazociągu
stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany
branża:	Sanitarna-gazociąg
projektował:	mgr inż. Magdalena Kopczyńska nr upr. SLK/2517/POOS/09
sprawdził:	mgr inż. Monika Bogunia nr upr. SLK/3074/PWOS/10
data: 08.2015	skala: 1:100/500
nr rys.	2