


KLATKA "B"

Zachować odległość min. 15 cm
od zaprojektowanej i realizowanej instalacji
elektrycznej prowadzonej 25-30 cm poniżej stropu
rozprowadzenie instalacji gazu - pod stropem



1800

tuleja stalowa ø50

PARTER

strop

Firma projektowo-kosztorysowa Marek Węglorz 43-400 Cieszyn ul. Jastrzębia 33		
Branża: Instalacja gazu		
Faza: Projekt Budowlany		
Objekt:Przebudowa instalacji gazu w lokalu nr 3,4,5 Budowa instalacji gazu w lokalach nr 1,2,6-12 Cisownica ul. Cisowa 42		
Treść rysunku: GAZOMIERZE PIĘTRO KLATKA "B"		
Autor projektu: inż. bud. S. Serafin		
Nr uprawnień: UAN-VI-1227/196/86		
Opracował: inż. bud. T. Przywara		
Data wykonania: 04.2018	Skala: 1:50	Rys.nr: 9
Licencja ABIS ® PLAN 241-PRO2000P0-041111-202971		