

## KLATKA "B"

Zachować odległość min. 15 cm  
od zaprojektowanej i realizowanej instalacji  
elektrycznej prowadzonej 25-30 cm poniżej stropu  
rozprowadzenie instalacji gazu - pod stropem



1800

tuleja stalowa ø50

PARTER