

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
23-24.04.2020 r.

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Miejsce: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13 pok. 160

Przewodniczący narady: Gabriela Pilarczyk Starszy Inspektor Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Znak sprawy: WGD.6630.127.2020

Przedmiot narady:

Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleiszów, ul. Spółdzielcza
6.118.27.19.2
6.118.27.19.4

Wnioskodawca:

AKTYN Sp. z o.o.
Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała

Podstawa prawna: art. 28b ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) oraz art. 68 KPA

WGD.6630.127.2020

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Na podstawie § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.


NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa
Janusz Stasiak
Janusz Stasiak

zudp@powiat.cieszyn.pl

Od: Anna Smyrdek <asmyrdek@wzc.com.pl>
Wysłano: piątek, 24 kwietnia 2020 14:56
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: WGD.6630.127.2020
Załączniki: WYTYCZNE_WZC.pdf; GOLESZÓW_SPÓŁDZIELCZA_24_04.pdf

Akceptuje się trasę projektowanej sieci wodociągowej przedstawioną na dołączonym załączniku mapowym.
Rozmieszczenie projektowanych zasuw jak również hydrantów wraz z doborem średnic proj. wodociągu podlega odrębnemu uzgodnieniu WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
Należy stosować się do wytycznych WZC w Ustroniu.

pozdrawiam
Anna Smyrdek
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o.o. w Ustroniu
Tel. 33 854 22 44 wew. 943
asmyrdek@wzc.com.pl



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

**WYTYCZNE DLA ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI
WZC Sp. z o.o. W USTRONIU**

1. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową projektowanych sieci należy zgłosić pisemnie do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroń).
3. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci wodociągowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww. sieci należy powiadomić WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej wszelkie koszty związane z przebudową sieci wodociągowej w całości ponosi Inwestor.
5. Prace w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroń) prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o.
6. Skrzyżowania i zbliżenia uzgadnianej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem (nie dotyczy skrzyżowań z magistralami wodociągowymi oraz z gazociągiem). Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci/przyłączy z magistralami wodociągowymi należy indywidualnie uzgodnić z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu
8. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomiędzy skrajnią przewodu kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem gazowym.
9. W przypadku skrzyżowań pionowych projektowanych przyłączy z istniejącą siecią wodociągową zaleca się aby przyłącza projektowane były powyżej sieci wodociągowej.
10. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
11. W przypadku lokalizacji złączy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym złączem pomiarowym.
12. W przypadku zmiany niwelety terenu należy istniejącą armaturę wodociągową/kanalizacji sanitarnej dostosować do projektowanej rzędnej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obniżenie istniejącego terenu a tym samym brak zachowania wymaganej min. głębokości przykrycia 1.40m należy dokonać przebudowy sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.
13. Przebudowa kolizyjnego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrębnej procedurze.
14. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegają uzgodnieniu z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

Potwierdza zgodność z oryginałem

Data 2020-04-24 Podpis

Gabriel Pilarczyk

Starszy Inspektor

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień

mgr inż. Anna Smyrdek

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAREZERWOWANY
na dzień 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 zł

Od: Szajter Mirosław (TD) <Miroslaw.Szajter@tauron-dystrybucja.pl>
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 12:37
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: WGD.6630.127.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleszów, ul. Spółdzielcza

WGD.6630.127.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleszów, ul. Spółdzielcza

Dokładne położenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Zachować należy minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Wykonawca przystępując do prac z użyciem sprzętu budowlanego w strefie zbliżenia do linii WN, winien opracować i przedstawić do zatwierdzenia szczegółową instrukcję stanowiskową prowadzenia prac, wraz z harmonogramem prac. W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić nadzór nad wykonywanymi pracami.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów wychodzących po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót zanikowych. Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Mirosław Szajter
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wydział Dokumentacji



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17 a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8572616
miroslaw.szajter@tauron-dystrybucja.pl

Od: Łaciak Grzegorz <grzegorz.laciak@psgaz.pl>
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 09:35
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: Gazownia w Skoczowie

WGD.6630.127.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleszów,
ul. Spółdzielcza (dz. 470/1, 464/7, 461/1, 457, 456/1, 453/2, 453/1, 452/3, 452/1, 429/2, 428/1, 428/3, 423/1, 2456/1,
2456/3, 2462/1, 2463/6, 2456/4, 3741, 2470/2, 2463/4, 2470/3, 2470/4)
6.118.27.19.2 541.324.192
6.118.27.19.4

Gazownia w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie w zakresie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia pod następującymi warunkami:

- Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej inwestycji z siecią gazową należy wykonać zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640
- W przypadku niezachowania odpowiednich odległości sieć gazową przebudować na własny koszt i staraniem
- Wszelkie prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie
- Przed przystąpieniem do robót pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia robót oraz padać tel do Kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- Wszystkie kolizji i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi,
- Odbiory należy udokumentować spisany protokołem.

Od: * ZZSS_NK_Katowice - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Katowice@orange.com>
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 07:16
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: RE: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej- Powiat Cieszyński

WGD.6630.127.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleszów, ul. Spółdzielcza (dz. 470/1, 464/7, 461/1, 457, 456/1, 453/2, 453/1, 452/3, 452/1, 429/2, 428/1, 428/3, 423/1, 2456/1, 2456/3, 2462/1, 2463/6, 2456/4, 3741, 2470/2, 2463/4, 2470/3, 2470/4)

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice, 40-506 KATOWICE; ul. Francuska 101
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
 - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);



Wiesław Tomaszewski, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
Tel.: +48 33 311 21 13,
Orange Polska, Cieszyńska 79, 43-300 Bielsko-Biała
www.orange.pl

From: zudp@powiat.cieszyn.pl [mailto:zudp@powiat.cieszyn.pl]

Sent: Wednesday, April 22, 2020 12:43 PM

To: JSW Zakład Wsparcia Produkcji Zebrzydowice; JSW Zakład Wsparcia Produkcji Zebrzydowice; karol kojma; Krzysztof Brudny (krzysztof.brudny@um.skoczów.pl); Lupro; Miejski Zarząd Dróg- Skoczów; najwyższe napięcie; Netia; Tomaszewski Wiesław - Hurt; P4; narady_NRBielskoBiala@pkp.pl; PKP Energetyka; PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.; PKP S. A. Oddział Gospod. Nieruch.; PKP S. A. Oddział Gospod. Nieruch.; PKP TELKOL; monika.tarasiewicz@telkol.pl; Polineo;

zudp@powiat.cieszyn.pl

Od: Siwek Marek <Marek.Siwek@netia.pl>
Wysłano: środa, 22 kwietnia 2020 15:41
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: WGD.6630.125.2020 - WGD.6630.129.2020

Dzień dobry,

TK Telekom nie ma uwag do tematów nr: WGD.6630.125.2020 - WGD.6630.129.2020 które będą uzgadniane na naradzie koordynacyjnej w dniu 23.04.2020 r.

Pozdrawiam

Marek Siwek

Główny Specjalista ds. wprowadzania i weryfikacji danych
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznej Sieci

T 32 710 13 57

E Marek.Siwek@tktelekom.pl

www.tktelekom.pl



TK Telekom spółka z o.o.

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

Wysokość kapitału zakładowego 384 900 500,00 złotych,

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000024788, NIP: 526-25-48-753

Uwaga:

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.



Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

Gabriela Pilarczyk

Starszy Inspektor

P twierdza zgodność z oryginałem

Data 2020-04-24 Podpis

Od: Banaś Tadeusz <Tadeusz.Banas@netia.pl>
Wysłano: środa, 22 kwietnia 2020 20:36
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: Odp.: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej- Powiat Cieszyński

Dzień dobry,

wszystkie tematy, tj. nr 125-129 uzgadnia się bez uwag.

Z poważaniem,
Tadeusz Banaś

Od: zudp@powiat.cieszyn.pl <zudp@powiat.cieszyn.pl>

Wysłane: 22 kwietnia 2020 12:43

Do: JSW Zakład Wsparcia Produkcji Zebrzydowice; JSW Zakład Wsparcia Produkcji Zebrzydowice; karol kojma; Krzysztof Brudny (krzysztof.brudny@um.skoczów.pl); Lupro; Miejski Zarząd Dróg- Skoczów; najwyższe napięcie; Banaś Tadeusz; wieslaw.tomaszewski@orange.com; P4; narady_NRBielskoBiala@pkp.pl; PKP Energetyka; PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.; PKP S. A. Oddział Gospod. Nieruch.; PKP S. A. Oddział Gospod. Nieruch.; PKP TELKOL; monika.tarasiewicz@telkol.pl; Polineo; pse

Temat: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej- Powiat Cieszyński

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 276) Starosta Powiatu Cieszyńskiego zawiadamia, że dnia **23 kwietnia 2020 r.** odbędzie się narada koordynacyjna dotycząca sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1 WGD.6630.125.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami-Koniaków-

Kosarzyska, Pańska Łąka (dz. 3411, 3797, 2104, 3378/5, 3381/1, 3090, 3118,3283, 3261, 3121, 3187, 3304, 3223/2, 3017, 3234, 3017, 3231/8, 3040/5, 3260, 3226/1 i inne)
6.113.29.04.1-4 551.214.253
6.113.29.05.1 551.232.041-044
6.113.29.05.3 551.232.051
6.113.29.25.3

2 WGD.6630.126.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami oraz kanalizacja sanitarna z przyłączami- Hermanice, ul. Skoczowska (dz. 380/152, 380/153, 555, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/38, 104/14, 104/15, 104/16, 104/17, 104/39, 104/37, 104/7)

6.118.28.12.3 541.413.123

3 WGD.6630.127.2020 Sieć wodociągowa z przyłączami- Goleiszów,

ul. Spółdzielcza (dz. 470/1, 464/7, 461/1, 457, 456/1, 453/2, 453/1, 452/3, 452/1, 429/2, 428/1, 428/3, 423/1, 2456/1, 2456/3, 2462/1, 2463/6, 2456/4, 3741, 2470/2, 2463/4, 2470/3, 2470/4)

6.118.27.19.2 541.324.192

6.118.27.19.4

4 WGD.6630.128.2020 Sieć ciepłownicza z przyłączami-Strumień,

zudp@powiat.cieszyn.pl

Od: e.pomykacz@pzdp.cieszyn.pl
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 07:43
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: narada koordynacyjna 23.04.2020r.

Dzień dobry

Nie zgłaszam uwag do tematów przedłożonych na dzisiejszą naradę koordynacyjną.

Pozdrawiam

Ewa Pomykacz

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

Potwierdza zgodność z oryginałem

Data 2020-04-24 Podpis

Gabriela Pilarczyk

Starszy Inspektor

Od: Kominek Andrzej <andrzej.kominek@gaz-system.pl>
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 08:56
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: Narada

Dzień dobry

Wszystkie tematy z narady koordynacyjnej z dnia 23.04.2020 r. opiniujemy pozytywnie bez uwag.

Pozdrawiam

Andrzej Kominek
Specjalista
tel. 032 4392 931 kom. 885 882 502
e-mail: andrzej.kominek@gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54,
44-266 Świerklany tel. 032 439 25 00, fax 032 439 25 60
Dział Eksploatacji Sieci
Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko - Biała ul. Gazownicza 14,
43-300 Bielsko - Biała tel. 032 439 29 00

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN

Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części jest zakazane.

zudp@powiat.cieszyn.pl

Od: Rafał Noras <rnoras@e-slask.pl>
Wysłano: czwartek, 23 kwietnia 2020 08:14
Do: zudp@powiat.cieszyn.pl
Temat: narada koordynacyjna- Powiat Cieszyński - 23.04

WGD.6630.125.2020 - bez uwag

WGD.6630.126.2020 - bez uwag

WGD.6630.127.2020 - bez uwag

WGD.6630.128.2020 - bez uwag

WGD.6630.129.2020 - bez uwag

Rafał Noras

Kierownik zespołu ds. projektów
teleinformatycznych
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego

Tel.: 32 700 78 31
www.srss.pl
www.e-slask.pl



Śląskie Centrum
Społeczeństwa Informatycznego



Urząd Miejski w Cieszynie
ul. Wolności 1
43-100 Cieszyn

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

Potwierdza zgodność z oryginałem

Data 2020-04-24 Podpis

Gabriela Pilarczyk

Starszy inspektor

WGD.6630.127.2020

Lista uczestników narady koordynacyjnej w dniu 23.04.2020 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Gabriela Pilarczyk	Z up. Starosty <i>G. Pilarczyk</i> Gabriela Pilarczyk Starszy Inspektor
2.	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie	Janusz Stasica	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i>
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Ewa Pomykacz	e-mail-wszystkie tematy bez uwag
4.	Tauron Dystrybucja S.A.	Mirosław Szajter	e-mail
5.	PSG. Sp. z o.o. Gazownia w Skoczowie	Grzegorz Łaciak	e-mail
6.	PSG. Sp. z o.o. Gazownia w Cieszynie	Zbigniew Idus	e-mail
7.	WZC Sp. z o.o.	Anna Smyrdek Piotr Kasprzyca	e-mail
8.	PGW Wody Polskie Nadzór Cieszyn	Beata Bieniek	e-mail
9.	Orange Polska S.A.	Wiesław Tomaszewski	e-mail
10.	TK Telekom	Marek Siwek	e-mail-wszystkie tematy bez uwag
12.	Netia S.A.	Tadeusz Banaś	e-mail-wszystkie tematy bez uwag
12.	OGP Gaz-System	Andrzej Kominek	e-mail-wszystkie tematy bez uwag
13.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach	Rafał Noras	e-mail-wszystkie tematy bez uwag
14.	GPW S.A w Katowicach	Arkadiusz Kaszycki	e-mail

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie
Potwierdza zgodność z oryginałem

Gabriela Pilarczyk
Gp
Starszy Inspektor

Data 2020-04-24 Podpis

WGD.6630.127.2020

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Wójt Gminy Goleszów
2. Zakład Odmetanowienia Kopalń
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
4. PKP
5. PGW Wody Polskie Nadzór Skoczów
6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie
Potwierdza zgodność z oryginałem
Data 2023-04-24 Podpis

Gabriela Pilarczyk

Starszy inspektor