

[illegible]

1. Proce w rąjnie skrzyżowan prowadzić rącznie pod nadzorem właściciela użbrojonego
2. Nie wykazywać się istnieniem użbrojonego nieinwestycyjnego, każdorazowo wykopem kontrolnym sprawdzić lokalizację szkieletowego użbrojonego podziemnego
3. Miejsca kółki projekt. rurociągu wodociwowego (odległość pionowa między od 0,3m z istn. gęstością noży zabezpieczyć rurociągiem o di. noj. min  $\geq 3,0$ m zgodnie z normą PN-91/M24501
4. Miejsca kółki projekt. rurociągu wodociwowego z istn. kablami podziemnymi noży zabezpieczyć rurociągiem typu AR01 Ps 110 o di.  $\geq 2,0$ m

<b>43-300 Białsko-Biała ul. Żywiecka 13</b>		<b>AKTYN</b> Sp. z o.o.	
<b>Inwestor:</b> Gmina Goleszów 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5	<b>Projektował:</b> Dariusz Milecki nr upraw. 10394 648 spec. inżynier-projekt-wybrana	<b>mie i nazwisko / nr upraw. bud.</b> mgr inż. Maria Blachut upraw. nr SL/674245/16 spec. inżynier	<b>Podpis:</b>
<b>Inwestycja:</b> Budowa ścieku wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej w Goleszowie	<b>Sprawdził:</b>	<b>nr projektu:</b> 17-11-2019	<b>nr p.w.:</b> 3.2
<b>Stadium:</b> Projekt budowlany	<b>Skala:</b> 1:100/500 06.2020r.	<b>tytuł p.w.:</b> Profil podłazze ścieku wodociągowej PE Działom W2 + W2,5-zp. W3 + W3,2-zp	