

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.4.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn.” Wymiana indywidualnych źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy i Goleszowie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – etap I”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2020 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku.

Z projektu instalacji gazu wynika, że od gazomierza do kotła instalacja ma być wykonana z rury fi 15mm, czy taka średnica nie będzie za mała w mieszkaniach gdzie dodatkowo ma być podłączona kuchenka gazowa? Prosimy o potwierdzenie poprawności projektu.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 do SWZ tj. projekty budowlane poprzez dodanie rysunków zamiennych w zakresie kuchенок gazowych.

Treść wniosku.

W projekcie instalacji gazu zapisano, że instalację od gazomierza w mieszkaniach należy wykonać z rur stalowych ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych typu Mapres C-Stahl w systemie zaprasowanym, naszym zdaniem takie rury nie nadają się do instalacji gazu – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o innych parametrach spełniających obecnie obowiązujące normy i dopuszczone do zastosowania w instalacjach gazowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Sylwia Cieślar

Otrzymują:

1. Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2. a/a IR

Niniejsze wyjaśnienie podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl