

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.6.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn. **"Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego"**.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących gwarancji: Zgodnie z zapisem SWZ, pkt. 2.6.1 Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 120 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Uwagi: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (...). Natomiast zgodnie z pkt. 19.1. b) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 7 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, natomiast okres, za jaki Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów wynosi 11 lat.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający modyfikuje pkt 2.6.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: Minimalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 132 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

Treść wniosku.

Prosimy o określenie lokalizacji nowego obiektu mostowego, most będzie wybudowany w miejscu istniejącego obiektu, czy zostanie zmieniona lokalizacja.

Odpowiedź Zamawiającego.

Lokalizacja obiektu mostowego zostanie zmieniona.

Treść wniosku.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, prosimy o udostępnienie informacji dotyczących warunków gruntowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie załącznika nr 9 – Opinia geotechniczna.

Treść wniosku.

Postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a wynagrodzenie jest ryczałtowe, czy konieczne jest przygotowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający wymaga przygotowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Treść wniosku.

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na czas przebudowy?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie zezwala na całkowite zamknięcie drogi na czas przebudowy.

Treść wniosku.

Prosimy o wskazanie profilu kanału technologicznego (ilość, typ i średnica rur).

Odpowiedź Zamawiającego.

Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Treść wniosku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 1.2 ppkt 9 „Ścieżka rowerowa na długości około 1300mb o szerokości 2rn o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej” -W nawiązaniu do powyższych zapisów proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na długości około 1300 mb nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Treść wniosku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 1.2. ppkt 10 „Ścieżka pieszo -- rowerowa o długości około 350mb i szerokości 3m o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej". W nawiązaniu do powyższych zapisów proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zgodnie z pkt 1.2. PFU ppkt. 13) oświetlenie uliczne projektowane jest na długości około 400 mb, od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do budynku Kojkowicka 14 (budynek wielorodzinny). Oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Treść wniosku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 1.2 ppkt 11 „Chodnik o długości około 60 od skrzyżowania z ul Cieszyńską do końca obiektu mostowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. W nawiązaniu do powyższych zapisów proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że

wykonanie oświetlenia chodnika nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż oświetlenie chodnika jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Treść wniosku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 1.3 Charakterystyczne parametry obiektu mostowego. W nawiązaniu do zapisów zamieszczonych w tym elemencie Programu Funkcjonalno-Użytkowego proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonanie oświetlenia / iluminacji obiektu mostowego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego,

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż oświetlenie obiektu mostowego jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Treść wniosku.

Proszę o wskazanie sposobu wykonania oświetlenia ulicznego (kablem ziemnym / przewodem napowietrznym).

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje na wykonanie oświetlenia ulicznego kablem ziemnym.

Treść wniosku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 1.2 ppkt 16 „Przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejących sieci”. Zwracamy się z pytaniem celem dokonania poprawnej wyceny o wskazanie jakie sieci podlegają przebudowie i/lub zabezpieczeniu oraz jakie roboty należy przyjąć

Odpowiedź Zamawiającego.

W terenie występują sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i teletechniczna. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci zależna będzie od zaprojektowanego zakresu przebudowy drogi oraz od uzyskanych uzgodnień branżowych i wskazań co do zabezpieczeń bądź przebudowy przez zarządców sieci uzbrojenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Sylwia Cieślar