



- UWAGA:
- Prace w rejonie skrzyżowań prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia
 - Nie wykluca się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, każdorazowo wykopem kontrolnym sprawdzić lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego
 - Miejsca kolizji projekt. rurociągu wodociągowego (odległość pionowa mniejsza od 0.5m) z istn. gazociągami należy zabezpieczyć rurą ochronną o dt. najmniej L=3.0m zgodnie z normą PN-91/M34501
 - Miejsca kolizji projekt. rurociągu wodociągowego z istn. kablami podziemnymi należy zabezpieczyć rurą ochronną typu AROT Ps 110 o dt. L=2.5m

43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 13					AKTYN Sp. z o.o.	
Inwestor:		Imię i nazwisko / nr upr. bud.		Podpis:		
Gmina Goleszów 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5		Projektował:		Danuta Mleczko nr upr. 10/94 B-B spec. Instalacyjno-Inżynieryjna		
Inwestycja:		Sprawdził:		mgr inż. Marta Błachut upr. nr SLK/6734/PWBS/16 spec. Instalacyjna		
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej, Rolniczej, Kościelnej w Dzięgielowie		Nr projektu:		Nr rys.:		
Stadium:		10-05-2019		3.2		
Projekt budowlany		Skala:		Data:		
Tytuł rys.: Profile podłużne sieci wodociągowej PE Dz63 - 50mm		1:100/500		02.2020r.		