

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.3.2022

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wędoły, ul. Krokusów i ul. Machula w Cisownicy oraz w rejonie ul. Kamienieckiej i ul. Radoniowej w Goleszowie**”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku

Czy zamawiający będzie wymagał rur klasy PE100 RC dwuwarstwowych (rura wykonana z 100% z surowca RC), gdzie warstwy są połączone molekularnie, które obecnie są stosowane na inwestycjach charakteryzujących się:

- podwyższonymi parametrami odporności na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadają zapis w Krajowej Ocenie Technicznej ITB o możliwości instalacji w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej oraz stosowaniu w układaniu bezwykopowym;
- posiada atest higieniczny;
- posiadają certyfikat zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075 (2 typ rur RC);
- dostarczane są od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzenie badań dla każdej serii produkcyjnej;
- dla każdej partii rur wystawiane jest świadectwo odbioru zgodnie z PN- EN 10204-3.1 – tzw. Certyfikat 3.1;
- posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą parametry zgodnie z normą PN – EN 12201.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów wskazanych w opracowanej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ.

Wójt Gminy

/-/ mgr Sylwia Cieślar