Goleszów, 18.02.2022 r.

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.4.2022

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn.: „**Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń w budynku w Goleszowie przy ul. Osiedlowej 13 *”.***

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku:

1. Są niejasności dotyczące posadzki w sali dla dzieci pom. 10. Wg. inwentaryzacji rys. nr 2 istniejąca posadzka jest PCV. W rys. nr 3 docelowo ma być panel podłogowy. Wg. zestawienia prac w poszczególnych pomieszczeniach – str. 3 wymiana posadzki nie jest uwzględniona. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy należy w tym pom. wymienić posadzkę czy nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wymienić posadzkę w pomieszczeniu nr 10 (sala dla dzieci).

Treść wniosku:

2. W pom. 3 wg inwentaryzacji – korytarz – istnieje posadzka lastrykowa. Wskutek podziałów zgodnie z rys. 3 powstają pomieszczenia o posadzkach z płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych. Moje pytanie dotyczy tego, czy istniejące lastryko rozbieramy, czy będziemy układać posadzki na istniejącym podłożu lastrykowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układanie posadzek na istniejącym podłożu lastrykowym.

z upoważnienia Wójta

/-/ Magdalena Gruszczyk

Pełnomocnik ds. rozwoju gminy