Goleszów, 09.09.2020 r.

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.9.2020

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.**

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W SIWZ wprowadza się poniższe modyfikacje:

1. Punkt 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt 3.1.1. Podstawowy zakres prac, tiret 3 wprowadza się zapis:
   - wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicą wełną, instalowaną metodą natryskową in-situ o grubości 10 cm, klasie reakcji na ogień A1 i współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m x K).

   Zmianie ulega załącznik Nr 8a Przedmiary robót termomodernizacja (korekta opisu w pozycji obmiarowej Nr 51).

   Zgodnie z zapisami punktu 3.5 SIWZ , wszędzie tam, gdzie dokumentacja przetargowa wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

2. W odpowiedzi na złożony wniosek o uzupełnienie treści SIWZ oraz wnioski o wyjaśnienie treści siwz informuję:
   - do dokumentacji przetargowej dodaje się załącznik „Zestawienie stolarki okiennej”,
   - przed przystąpieniem do robót wybrany Wykonawca winien dokonać obmiaru z natury stolarki podlegającej wymianie,
   - stolarka okienna w lokalach mieszkalnych winna zostać wyposażona w nawiewniki ciśnieniowe,
   - zakres robót nie obejmuje wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych na klatki schodowe.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami i uzupełnieniami SIWZ wprowadzone zostały zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wydłużony zostaje termin składania ofert.
   Termin składania ofert z 17.09.2020 r. do godz. 10:00, zmienia się na **21.09.2020 do godz. 12:00.**
   Nowy termin sesji otwarcia ofert 21.09.2020 r, godz. 12:30

Wójt Gminy

/-/ mgr Sylwia Cieślar

Niniejsza modyfikacja podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl