

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.3.2022

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn.: „*Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wędoły, ul. Krokusów i ul. Machula w Cisownicy oraz w rejonie ul. Kamienieckiej i ul. Radoniowej w Goleszowie*”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia:

1.

Treść wniosku:

Czy studnie wodomierzowe DN 600 na sieci wodociągowej w rejonie Krokusów w Cisownicy są objęte przetargiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odcinki przyłączy wodociągowych wraz z studniami wodomierzowymi DN 800mm - SW1-SW7 nie są objęte zakres przedmiotu zamówienia.

2.

Treść wniosku:

Czy ilość łączników Synoflex DN 100 w pozycji 40 przedmiaru budowy wodociągu w rejonie ul. Krokusów w Cisownicy jest właściwy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 40 przedmiaru robót (zadanie: Budowa wodociągu w rejonie Krokusów w Cisownicy) należy przyjąć 1szt. łącznika Dn100 do rur PE z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem.

z upoważnienia Wójta

/-/ Magdalena Gruszczyk

Pełnomocnik ds. rozwoju gminy