

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IK.271.26.2022

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Bażanowicach wraz z budową sali gimnastycznej**”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął poniższy wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku:

Prosimy o określenie zakresu instalacji wewnętrznych. Według SWZ mają zostać one zaprojektowane przez Wykonawcę jednak nigdzie nie ma sprecyzowanych założeń i wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres instalacji wewnętrznych obejmuje instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, oświetlenia – ewakuacyjnego, hydrantową, c.o., internetową. Projektowane instalacje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami.

Treść wniosku:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów na sieci zewnętrzne – wodociągową oraz gazową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej oraz gazowej są elementami sieci wewnętrznych. Do Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie ww. odcinków.

Treść wniosku:

W dokumentacji brakuje projektu sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów dla tego zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej są elementami sieci wewnętrznych. Do Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie ww. odcinków.

Treść wniosku:

Punkt 15.6 SWZ wskazuje, że do oferty należy złożyć kosztorysy ofertowe. Natomiast w punkcie 13.5, gdzie zostały wypisane dokumenty, które powinna zawierać, nie zostały one zawarte. Rozumiemy, że wiążący jest punkt 13.5, jeżeli nie to prosimy o udostępnienie przedmiarów na pełny zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wiążącym jest punkt 13.5 SWZ.

Sekretarz Komisji Przetargowej

/-/ Magdalena Gruszczyk

Niniejsze wyjaśnienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl